

# FM Mattsson Siljan och Fryken och Runn, ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

## FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: [info@fmm-mora.com](mailto:info@fmm-mora.com), Hemsida: [www.fmm-mora.com](http://www.fmm-mora.com)

### Produktbeskrivning

FM Mattsson Siljan, Fryken och Runn köksblandare med hög pip finns i flera utförande, med och utan diskmaskinsavstängning samt olika flödes- och anslutningsalternativ. Modell 8301 finns i utförande med ledbar strålsamlare. Blandarna är mjukstängande och har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär, utloppspipens svängbarhet är inställbar för 60°, 85°, 110° eller 360. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med löpmutter 3/8", 10 mm slät ände eller 10 mm kopparrör.

### Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten. Vatten från handdusch är ej avsett för dricksvatten.

### Handelsnamn

FM Mattsson Siljan köksblandare J-pip, FMM nr. 8300 XXXX.

FM Mattsson Siljan köksblandare med diskmaskinsavstängning J-pip, FMM nr. 8301 XXXX.

FM Mattsson Siljan köksblandare med diskmaskinsavstängning och självstängande handdusch J-pip, FMM nr. 8306 XXXX.

FM Mattsson Fryken köksblandare J-pip, FMM nr. 8400 XXXX.

FM Mattsson Fryken köksblandare med diskmaskinsavstängning J-pip, FMM nr. 8401 XXXX.

FM Mattsson Fryken köksblandare med diskmaskinsavstängning och självstängande handdusch J-pip, FMM nr. 8406 XXXX.

FM Mattsson Siljan köksblandare tillverkade av blyfri avzinkningshärdig mässingslegering:

FM Mattsson Siljan köksblandare J-pip LF, FMM nr. 8500 XXXX.

FM Mattsson Siljan köksblandare med diskmaskinsavstängning J-pip LF, FMM nr. 8501 XXXX.

FM Mattsson Runn köksblandare tillverkade av blyfri avzinkningshärdig mässingslegering:

FM Mattsson Runn köksblandare J-pip LF, FMM nr. 8400-8510.

FM Mattsson Runn köksblandare med diskmaskinsavstängning J-pip LF, FMM nr. 8401-8510

FM Mattsson Runn köksblandare J-pip LF 5 l/m, FMM nr. 8400-8710.

FM Mattsson Runn köksblandare med diskmaskinsavstängning J-pip LF 5 l/m, FMM nr. 8401-8710.

Typgodkännande SC0679-15 | 2020-10-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-162-2



2P01247

(8P08102)



Ackred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "Installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

## Tillhörande handlingar

Drift- och monteringsanvisning Siljan/Runn, Rev. 017-20.08.26 FMM nr. 100 42 76.

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.  
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	SC0679-15
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Blandare märks med FM Mattsson.

## Bedömningsunderlag

Rapport 8P06302, 5P01669-16B, 5P01669-17E, 5P01667-17F\_Rev1 och 5P01669-19B från RISE Research Institutes of Sweden AB.  
Rapport 201800712 och 102000264-113 från Sintef, Norge.

### Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1 med undantag av duschhandtag som hänförs till grupp 3.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2020-08-18.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-08-17

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.