

PRODUKTDATABLAD

INSPEKTIONSLUCKA BRANDKLASSAD EI60

PRODUKTBESKRIVNING

Brandklassad Inspektionslucka är avsedd för montering i vägg eller tak där behov finns för en öppning och där brandklassning föreligger. Luckan är klassad med SITAC, SP Fire Research, enligt BBR i brandteknisk klass EI60. Testad från båda sidor. Luckan är isolerad med 50 mm brandskiva.

Luckan är tillverkad av galvaniserad stålplåt. Framsidan på luckan är vit, pulverlackerad med NCS S 0500-N - glanstal 30. Försedd med pianogångjärn och mejsellås. Typgodkännande bevis nr 1240/95.

MONTERING

Inspektionsluckan består av tre delar: ram, lucka och fästbleck. Ramen fästes i vägg och tak med klämfästen för skivtjocklekar mellan 30-37 mm (2x15 - 3x12,5 mm).

Luckan fästes i ramen med mejsellås.

OBS – fästbleck för 3x12,5 mm gips medföljer förpackning.

Fästbleck för 2x15 mm brandgipsskiva fås på beställning.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Luckan rengöres bäst med ljummet vatten och mild såpa. Använd mjuk trasa för att eftertorka.



Art nr	Benämning	Dimension HxB (mm)	Kulör	Mejsellås st/lucka	Vikt st/kg
7375974	Inspektionslucka EI60	200 x 200	NCS S 0500-N	1	1,90
7375975	Inspektionslucka EI60	300 x 300	NCS S 0500-N	1	3,60
7375976	Inspektionslucka EI60	400 x 400	NCS S 0500-N	1	5,60
7375977	Inspektionslucka EI60	500 x 500	NCS S 0500-N	2	8,85
7375978	Inspektionslucka EI60	600 x 600	NCS S 0500-N	2	10,90